



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"  
Микробиологическая лаборатория  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**  
№ 16900 от 29.07.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Бильбильский», село Бильбиль-Казмалар, Башня.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.07.2024г 12 ч. 00 мин.  
**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.07.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** /////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Шахпазов Н.М.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 71/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «сельсовет Бильбильский».

**Юридический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмалар.  
**Фактический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмалар.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** /////

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** /////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

|                                                                                 |                                       |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                 |                                       |                                           |                           | Код<br>(образца):                                                                    | пробы<br>16900-01                          |
| <b>Микробиологическая лаборатория</b>                                           |                                       |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
| №<br>п/п                                                                        | Определяемые<br>показатели            | Результаты<br>исследований<br>(испытаний) | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                                                                 | НД на метод<br>исследований<br>(испытаний) |
| «Вода питьевая, централизованное водоснабжение.<br>Вода водопроводная из крана» |                                       |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
| 1                                                                               | <b>Общее микробное<br/>число</b>      | <b>180</b>                                | не более 50               | КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                  | МУК 4.2.3963-23                            |
| 2                                                                               | Обобщенные<br>колиформные<br>бактерии | не обнар.                                 | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | МУК 4.2.3963-23                            |
| 3                                                                               | Escherichia coli<br>(E. coli)         | не обнар.                                 | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | ГОСТ<br>31955.1-2013                       |
| 4                                                                               | Энтерококки                           | не обнар.                                 | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | ГОСТ ISO<br>7899-2-2018                    |
| 5                                                                               | Колифаги                              | не обнар.                                 | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | МУК 4.2.3963-23                            |
| <b>Исследования (испытания) проводили:</b>                                      |                                       |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
| Должность:                                                                      |                                       |                                           |                           | Врач бактериолог ИЛ ООО<br>«СуперЛаб»                                                |                                            |
| Ф.И.О:                                                                          |                                       |                                           |                           | Хаджиева Е.А.                                                                        |                                            |
| Подпись:                                                                        |                                       |                                           |                           |  |                                            |

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Магомедов С.А.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 16901 от 29.07.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, подземный источник.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Бильбильский», с. Бильбиль-Казмаляр, родник напротив дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.07.2024г 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.07.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** /////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Шахпазов Н.М.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 71/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «сельсовет Бильбильский».

**Юридический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** /////

**Код пробы (образца):**

16901-01

**НД на методику отбора:** /////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

|                                            |                                               |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            |                                               |                                           |                           | Код пробы<br>(образца):                                                              | 16901-01                                   |
| <b>Микробиологическая лаборатория</b>      |                                               |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
| №<br>п/п                                   | Определяемые<br>показатели                    | Результаты<br>исследований<br>(испытаний) | Гигиенический<br>норматив | Единицы<br>измерения                                                                 | НД на метод<br>исследований<br>(испытаний) |
| «Вода питьевая, подземный источник»        |                                               |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
| 1                                          | Общее микробное<br>число                      | 200                                       | не более 100              | КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                  | МУК 4.2.3963-23                            |
| 2                                          | Обобщенные<br>колиформные<br>бактерии         | 8,3                                       | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | МУК 4.2.3963-23                            |
| 3                                          | <i>Escherichia coli</i><br>( <i>E. coli</i> ) | 1,7                                       | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | ГОСТ<br>31955.1-2013                       |
| 4                                          | Энтерококки                                   | не обнар.                                 | не допуск.                | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | ГОСТ ISO<br>7899-2-2018                    |
| 5                                          | Колифаги                                      | не обнар.                                 | не допуск.                | БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                              | МУК 4.2.3963-23                            |
| <b>Исследования (испытания) проводили:</b> |                                               |                                           |                           |                                                                                      |                                            |
| Должность:                                 |                                               |                                           |                           | Врач бактериолог ИЛ ООО<br>«СуперЛаб»                                                |                                            |
| Ф.И.О:                                     |                                               |                                           |                           | Хаджиева Е.А.                                                                        |                                            |
| Подпись:                                   |                                               |                                           |                           |  |                                            |

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Микробиологическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.

для протоколов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 16902 от 29.07.2024г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, подземный источник.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Бильбильский», с. Приморск, родник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.07.2024г 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.07.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Шахпазов Н.М.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**

Договор № 71/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «сельсовет Бильбильский».

**Юридический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

16902-01

**НД на методику отбора:** ////


**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

|                                            |                                   |                                     |                        | Код пробы<br>(образца):                                                               | 16902-01                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Микробиологическая лаборатория</b>      |                                   |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| № п/п                                      | Определяемые показатели           | Результаты исследований (испытаний) | Гигиенический норматив | Единицы измерения                                                                     | НД на метод исследований (испытаний) |
| «Вода питьевая, подземный источник»        |                                   |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| 1                                          | Общее микробное число             | 210                                 | не более 100           | КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                   | МУК 4.2.3963-23                      |
| 2                                          | Обобщенные колиформные бактерии   | 5,7                                 | не допуск.             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                               | МУК 4.2.3963-23                      |
| 3                                          | <i>Escherichia coli</i> (E. coli) | 4                                   | не допуск.             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                               | ГОСТ 31955.1-2013                    |
| 4                                          | Энтерококки                       | не обнар.                           | не допуск.             | КОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                               | ГОСТ ISO 7899-2-2018                 |
| 5                                          | Колифаги                          | не обнар.                           | не допуск.             | БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                                               | МУК 4.2.3963-23                      |
| <b>Исследования (испытания) проводили:</b> |                                   |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| Должность:                                 |                                   |                                     |                        | Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»                                                    |                                      |
| Ф.И.О:                                     |                                   |                                     |                        | Хаджиева Е.А.                                                                         |                                      |
| Подпись:                                   |                                   |                                     |                        |  |                                      |

/Конец протокола/





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**  
№ 16903 от 29.07.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Бильбильский», село Бильбиль-Казмаляр, Башня.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.07.2024г 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.07.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** /////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Шахпазов Н.М.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 71/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «сельсовет Бильбильский».

**Юридический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** /////

**Код пробы (образца):**

• 16903-01

**НД на методику отбора:** /////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.



|                                                                                 |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 |                                                          |                                     |                        | Код пробы<br>(образца):                                                               | 16903-02                             |
| <b>Санитарно-химическая лаборатория</b>                                         |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| № п/п                                                                           | Определяемые показатели                                  | Результаты исследований (испытаний) | Гигиенический норматив | Единицы измерения                                                                     | НД на метод исследований (испытаний) |
| «Вода питьевая, централизованное водоснабжение.<br>Вода водопроводная из крана» |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| 1                                                                               | Запах при 20 °С                                          | 2                                   | 2                      | баллы                                                                                 | ГОСТ Р 57164-2016                    |
| 2                                                                               | <b>Цветность</b>                                         | <b>28,0±3,9</b>                     | 20                     | градус                                                                                | ГОСТ 31868-2012                      |
| 3                                                                               | Привкус                                                  | 2                                   | 2                      | баллы                                                                                 | ГОСТ Р 57164-2016                    |
| 4                                                                               | <b>Мутность</b>                                          | <b>17,3±3,5</b>                     | 2,6                    | ЕМФ                                                                                   | ГОСТ Р 57164-2016                    |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке:                         |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| № п/п                                                                           | Наименование, тип средства исследования (испытания) проб | Погрешность                         | Заводской номер        | Сведения о государственной поверке                                                    | Действительно до                     |
| 1                                                                               | Спектрофотометр ПЭ-5400В                                 | 0,25 нм                             | №VEC1508032            | № С-АГ/23-12-2023/305066722                                                           | 22.12.2024г.                         |
| <b>Исследования (испытания) проводили:</b>                                      |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| Должность:                                                                      |                                                          |                                     |                        | Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                                                       |                                      |
| Ф.И.О:                                                                          |                                                          |                                     |                        | Бугалова З.М.                                                                         |                                      |
| Подпись:                                                                        |                                                          |                                     |                        |  |                                      |

/Конец протокола





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

Магомедов С.А.

для протоколов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 16904 от 29.07.2024г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, подземный источник.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Бильбильский», село Бильбиль-Казмаляр, родник напротив дет. сада.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.07.2024г 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.07.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Шахпазов Н.М.

**Основание для отбора проб и проведения исследований (испытаний):**  
Договор № 71/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «сельсовет Бильбильский».

**Юридический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**При отборе проб (образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

16904-01

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.



|                                                         |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Код пробы (образца):                                    |                                                          |                                     |                        |                                                                                       | 16904-02                             |
| <b>Санитарно-химическая лаборатория</b>                 |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| № п/п                                                   | Определяемые показатели                                  | Результаты исследований (испытаний) | Гигиенический норматив | Единицы измерения                                                                     | НД на метод исследований (испытаний) |
| Вода питьевая, подземный источник.                      |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| 1                                                       | Запах при 20 °С                                          | 2                                   | 3                      | баллы                                                                                 | ГОСТ Р 57164-2016                    |
| 2                                                       | Цветность                                                | <1                                  | 30                     | градус                                                                                | ГОСТ 31868-2012                      |
| 3                                                       | Привкус                                                  | 2                                   | 3                      | баллы                                                                                 | ГОСТ Р 57164-2016                    |
| 4                                                       | Мутность                                                 | <1                                  | 2,6                    | ЕМФ                                                                                   | ГОСТ Р 57164-2016                    |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке: |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| № п/п                                                   | Наименование, тип средства исследования (испытания) проб | Погрешность                         | Заводской номер        | Сведения о государственной поверке                                                    | Действительно до                     |
| 1                                                       | Спектрофотометр ПЭ-5400В                                 | 0,25 нм                             | № VEC1508032           | № С-АГ/23-12-2023/305066722                                                           | 22.12.2024г.                         |
| <b>Исследования (испытания) проводили:</b>              |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| Должность:                                              |                                                          |                                     |                        | Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                                                       |                                      |
| Ф.И.О:                                                  |                                                          |                                     |                        | Бугалова З.М.                                                                         |                                      |
| Подпись:                                                |                                                          |                                     |                        |  |                                      |

/Конец протокола





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"  
Санитарно-химическая лаборатория

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AF57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**  
№ 16905 от 29.07.2024г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, подземный источник.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Бильбильский», село Приморск, родник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.07.2024г 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.07.2024г 17 ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Шахпазов Н.М.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 71/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «сельсовет Бильбильский».

**Юридический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**Фактический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):**

16905-01

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Результаты относятся к исследуемому образцу.



|                                                         |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                                                         |                                                          |                                     |                        |                                                                                       | Код пробы<br>(образца):              | 16905-02 |
| <b>Санитарно-химическая лаборатория</b>                 |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |          |
| № п/п                                                   | Определяемые показатели                                  | Результаты исследований (испытаний) | Гигиенический норматив | Единицы измерения                                                                     | НД на метод исследований (испытаний) |          |
| Вода питьевая, подземный источник.                      |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |          |
| 1                                                       | Запах при 20 °С                                          | 2                                   | 3                      | баллы                                                                                 | ГОСТ Р 57164-2016                    |          |
| 2                                                       | Цветность                                                | <1                                  | 30                     | градус                                                                                | ГОСТ 31868-2012                      |          |
| 3                                                       | Привкус                                                  | 2                                   | 3                      | баллы                                                                                 | ГОСТ Р 57164-2016                    |          |
| 4                                                       | Мутность                                                 | <1                                  | 2,6                    | ЕМФ                                                                                   | ГОСТ Р 57164-2016                    |          |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке: |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |          |
| № п/п                                                   | Наименование, тип средства исследования (испытания) проб | Погрешность                         | Заводской номер        | Сведения о государственной поверке                                                    | Действительно до                     |          |
| 1                                                       | Спектрофотометр ПЭ-5400В                                 | 0,25 нм                             | №VEC1508032            | № С-АГ/23-12-2023/305066722                                                           | 22.12.2024г.                         |          |
| <b>Исследования (испытания) проводили:</b>              |                                                          |                                     |                        |                                                                                       |                                      |          |
| Должность:                                              |                                                          |                                     |                        | Химик эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                                                       |                                      |          |
| Ф.И.О:                                                  |                                                          |                                     |                        | Бугалова З.М.                                                                         |                                      |          |
| Подпись:                                                |                                                          |                                     |                        |  |                                      |          |

/Конец протокола





Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Лаборатория физических факторов

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»  
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 14019 от 02.07.2024**

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая, централизованное водоснабжение.  
Вода водопроводная из крана.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Бильбильский», село Бильбиль-Казмаляр,  
возле мечети.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.06.2024г 11 ч. 00 мин.  
**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.06.2024г 15 ч. 40 мин.

**Цель проведения исследований (испытаний):** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы):** ////

**Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика:** Шахпазов Н.М.

**Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):**  
Договор № 71/24 от 01.03.2024г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** АСП «сельсовет Бильбильский».

**Юридический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.  
**Фактический адрес:** 368796, РД, Магарамкентский район, село Бильбиль-Казмаляр.

**При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика:** ////

**Код пробы (образца):** 14019-02

**НД на методику отбора:** ////

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

|                                                                                |                                                                       |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Код пробы (образца):                                                           |                                                                       |                                     |                        |                                                                                       | 14019-02                             |
| <b>Лаборатория физических факторов</b>                                         |                                                                       |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| № п/п                                                                          | Определяемые показатели                                               | Результаты исследований (испытаний) | Гигиенический норматив | Единицы измерения                                                                     | НД на метод исследований (испытаний) |
| Вода питьевая, централизованное водоснабжение.<br>Вода водопроводная из крана. |                                                                       |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| 1                                                                              | Суммарная альфа-активность                                            | <0,01231                            | не более 0,2           | Бк/кг                                                                                 | № ФР<br>1.40.2019.33959              |
| 2                                                                              | Суммарная бета-активность                                             | 0,4321                              | 1                      | Бк/кг                                                                                 | № ФР<br>1.40.2019.33959              |
| 3                                                                              | Суммарная активность Радона-222 ( $^{222}\text{Rn}$ )                 | <3,169                              | 60                     | Бк/кг                                                                                 | № ФР<br>1.40.2019.32883              |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке:                        |                                                                       |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| № п/п                                                                          | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб              | Погрешность                         | Заводской номер        | Сведения о государственной поверке                                                    | Действителен до                      |
| 1                                                                              | Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучение МКГБ-01 «РАДЕК» | 10 %                                | № 669                  | С-ДЭБ/14-08-2023/269851553                                                            | 13.08.2025 г.                        |
| <b>Исследования (испытания) проводили:</b>                                     |                                                                       |                                     |                        |                                                                                       |                                      |
| Должность:                                                                     |                                                                       |                                     |                        | Физик-эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»                                                       |                                      |
| Ф.И.О:                                                                         |                                                                       |                                     |                        | Махмудов А.М.                                                                         |                                      |
| Подпись:                                                                       |                                                                       |                                     |                        |  |                                      |

/Конец протокола/